

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № UA.CRT.00554-23
Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №
Термін дії з **03 жовтня 2023 до 02 жовтня 2025**
Term of validity is from

Продукція
Production

Система кабельних металевих лотків ТМ «МЕТАКСАН»: лотки штамповані перфоровані та неперфоровані, дротяні, драбинні, з аксесуарами та з'єднувачами до них, монтажні елементи (згідно додатку до сертифікату)

7326

код УКТ ЗЕД

код ДКПП

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

Нормативні документи згідно додатку до сертифікату

Виробник (и)
Producer (s)

"METAKSAN ELEKTRIK VE INSAAT MALZEMELERI SAN. VE TIC. LTD. STI.",
Ortakoy Sanayi Sitesi Ilter Bulvari 16/3 Selimpasa - İstanbul / TÜRKİYE
(Туреччина)

Сертифікат видано
Certificate is issued on

ТОВ "УКРЕНЕРГО-АЛЪЯНС", 04080, м. Київ, вул.Турівська, буд. 19Б, код ЄДРПОУ 36471838, (доручення "METAKSAN ELEKTRIK VE INSAAT MALZEMELERI SAN. VE TIC. LTD. STI.", Туреччина від 15.09.2023)

Додаткова інформація
Additional information

система кабельних металевих лотків ТМ «МЕТАКСАН», що виготовляються серійно з 03 жовтня 2023 до 02 жовтня 2025 з проведенням технічного нагляду за сертифікованою продукцією один раз на рік (схема сертифікації: сертифікація продукції, що випускається серійно, за аналізом документів)

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate is issued by the conformity assessment body

Орган з оцінки відповідності ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»
вул. Володимира Стельмаха, 62Д, м. Рівне, 33018,
тел. +38073-77-321-77, e-mail: ukrcertification@ukr.net

На підставі
On the grounds of

Протоколу сертифікаційних випробувань №2/С-КЛ-23 від 02.10.2023 виданий ТОВ «НАУКОВО-ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР «ЄВРОСТАНДАРТ», Львівська обл., с. Черляни, вул. Польова, 99А, висновку за аналізом документації № 700-Б/СА від 15 вересня 2023

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body

Наталія КАРПЮК



(signature, initials, family name)

M.I./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити за тел. +38073-77-321-77

ДОДАТОК 1 ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ
ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі

ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № UA.CRT.00554-23

Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №

Термін дії з 03 жовтня 2023 до 02 жовтня 2025

Term of validity is from

Система кабельних металевих лотків ТМ «МЕТАКСАН»: лотки штамповані перфоровані та неперфоровані, дротяні, драбинні, з аксесуарами та з'єднувачами до них, монтажні елементи

Перелік вимог пожежної безпеки до продукції:

- 1) п. 4.36 (ж) ДБН В 2.5-23:2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення»; п.5.15, 5.16 ДБН В 2.5-56:2014 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту»; п. 8.21 ДБН В.2.2-15:2019 «Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення»; п.п. 6.3.1.4.6 ДБН В 1.2-7:2008 «Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель та споруд. Пожежна безпека» згідно з ДСТУ Б В.1.1-11:2005 «Захист від пожежі. Кабельні лінії. Метод випробування на вогнестійкість» щодо межі (класу) вогнестійкості кабельних ліній Р90:
- спроможність кабельних ліній з кабелем марок (N)НХН FE180/E90, НХН FE180/E90 виробництва ТОВ «ЗАКАРПАТСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД» (ТОВ «ЗКЗ»)/"TRANSCARPATNIAN CABLE FACTORY" LLC ("TCF" LLC), що прокладений у системі кабельних металевих лотків виробництва фірми "METAKSAN ELEKTRIK VE INSAAT MALZEMELERI SAN. VE TIC. LTD. STI." (Туреччина), зберігати функціональність (працездатність) протягом 90 хвилин. Крок підтримуючих елементів 1 200 мм;
 - спроможність кабельних ліній з кабелем марок JE-H(St)H...Bd FE180/E90 виробництва ТОВ «ЗАКАРПАТСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД» (ТОВ «ЗКЗ»)/"TRANSCARPATNIAN CABLE FACTORY" LLC ("TCF" LLC), що прокладений у системі кабельних металевих лотків виробництва фірми "METAKSAN ELEKTRIK VE INSAAT MALZEMELERI SAN. VE TIC. LTD. STI." (Туреччина), зберігати функціональність (працездатність) протягом 90 хвилин. Крок підтримуючих елементів 1 200 мм;
- 2) п. 4.36 (ж) ДБН В 2.5-23:2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення»; п.5.15, 5.16 ДБН В 2.5-56:2014 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту»; п. 8.21 ДБН В.2.2-15:2019 «Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення»; п.п. 6.3.1.4.6 ДБН В 1.2-7:2008 «Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель та споруд. Пожежна безпека» згідно з ДСТУ Б В.1.1-11:2005 «Захист від пожежі. Кабельні лінії. Метод випробування на вогнестійкість» щодо межі (класу) вогнестійкості кабельних ліній Р30:
- спроможність кабельних ліній з кабелем марок (N)НХН FE180/E30, НХН FE180/E30 виробництва ТОВ «ЗАКАРПАТСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД» (ТОВ «ЗКЗ»)/"TRANSCARPATNIAN CABLE FACTORY" LLC ("TCF" LLC), що прокладений у системі кабельних металевих лотків виробництва фірми "METAKSAN ELEKTRIK VE INSAAT MALZEMELERI SAN. VE TIC. LTD. STI." (Туреччина), зберігати функціональність (працездатність) протягом 30 хвилин. Крок підтримуючих елементів 1 200 мм.
 - спроможність кабельних ліній з кабелем марок JE-H(St)H...Bd FE180/E30 виробництва ТОВ «ЗАКАРПАТСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД» (ТОВ «ЗКЗ»)/"TRANSCARPATNIAN CABLE FACTORY" LLC ("TCF" LLC), що прокладений у системі кабельних металевих лотків виробництва фірми "METAKSAN ELEKTRIK VE INSAAT MALZEMELERI SAN. VE TIC. LTD. STI." (Туреччина), зберігати функціональність (працездатність) протягом 30 хвилин. Крок підтримуючих елементів 1 200 мм.

Керівник органу
з оцінки відповідності

Наталія КАРПЮК

Director of the conformity assessment body



підпис, ініціали, прізвище (signature, initials, family name)

M.R./Stamp

ДОДАТОК 2 ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ
ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № UA.CRT.00554-23
Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №
Термін дії з 03 жовтня 2023 до 02 жовтня 2025
Term of validity is from

Назва	Код (початок артикулу)
Лотки перфоровані та неперфоровані, аксесуари та кришки	FPK / FDK, APK / ADK, GPK / GDK
Лотки перфоровані та неперфоровані, підсилені	FPK H40-H100, FDK H40-H100, APK H40-H100, ADK H40-H100, GPK H40-H100, GDK H40-H100
Кришки до лотків та кабельростів	FKK 05 - FKK 60, KK05 - KK60
Кути горизонтальні	KA90, KA45, KA90E, KA90H (H40-H100)
Кришки до кутів горизонтальних	KK90, KK45, KK90H (05-60)
T-відводи та кришки до них	KAT, KATE, KAMT, KADT (H40-H100); KKT, KKTE, KKMT, KKDT (05-60)
Хрестоподібні відводи	KAD H40 - KAD H100
Кришки до хрестоподібних відводів	KKD 05 - KKD 60
Кути вертикальні внутрішні	KAIB H40 - KAIB H100
Кришки до кутів вертикальних внутрішніх	KKIB 05 - KKIB 60
Кути вертикальні зовнішні	KADB H40 - KADB H100, SEPDS45R, SEPIS45R (2,4), KADL, KADG
Кришки до кутів вертикальних зовнішніх	KKDB 05 - KKDB 60, KKDL 05 - KKDL 60, KKDG 05 - KKDG 60
Перехідники та кришки до них	ROS, RLS, RGS (H40-H100), RKOS, RKLS, RKGS (05-60)
Перегородки	SEP H35-H100
Фіксуючий елемент	KBE, BDD, BYD, BYDU, FBE, BKE, BAE (H40-H100)
Заглушки	SON H40-H100
Пластина спускна	DO (100-600), CG
Кронштейни та консолі	DK, DKK(05-60), YDT, DKC, DKL
Пластини для зміни напрямку траси	RT H40-H100
Фіксатори кришки	KT/1 40 - KT/1 100, TK TEL
Лоток дротяний та аксесуари до нього	ТОК H35-H110
Кришки дротяного лотка	ТКК 05-60

Керівник органу
з оцінки відповідності

Наталія КАРПЮК

Director of the conformity assessment body

(підпис, ініціали, прізвище) (signature, initials, family name)



ДОДАТОК 3 ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ
ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № **UA.CRT.00554-23**
Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №
Термін дії з **03 жовтня 2023 до 02 жовтня 2025**
Term of validity is from

Фіксуючий елемент	TBE, TSE, U30, U25, C M6 20, FS M6, VBE (3-12), HBE, GBE, SC, HC
Пластина монтажна	MSB, BSB
Кронштейни та консолі для дрютяного лотка	FWS, CWS, OHB, WBH (10-60), WBC (10-60), WBL (10-60), HR (10-60), OMG (100-300), BS (35-110), FWH (10-60), ZFW (10-60)
Кабельрости (лотки драбинного типу)	FKM, PKM, SKM, UKM, CKM, ZKM, BKM
Аксессуары для кабельросту (лотку драбинного типу)	KBE, CFS, BYD, BDD, DKE 90, MYN (40-100), BAS (100-600), MT/1
Кути для кабельросту	MF90, MF45, MFT, MFD, PM90, PM45, PMT, PMD, PMIS, PMDS, PMIS45, PMDS45, PMMB
Кришки до кутів для кабельростів	MK90, MK45, MKT, MKD
Кабельрости спецпризначення та аксессуары до них	GKM, GKK, GZM, GM90, GZM90, BG, BDG, MT/4, GMTD
Профілі загального призначення	C2141, C4241, C4141, C8341 (A/B), END2141, END4141, CP300, WP300, SL 25-60
Монтажна система, серія "U"	U3050, UT(1-2), UTD, UK, UBE, UE, UP, UPT, UPD, UPK, UPBE, UPE, U, UA, UC, UH A/B/C/F/E, OK, U
Монтажна система, серія "L"	L40, L40T, L40K, L, LK, LH - A/B/C/F, L8, LP, LPO
Монтажна система, серія "C"	C21, C41, C42, C83, CT21, CT41, CT42, CT83, CYB-01-19, CB-01-38, CE-01-02, CTK-01-11, CDB-01-24, CL A/C/F, CLM
Монтажна система, серія "I"	I80, IT80, IK, ITS 01, ITH 01, IBE, END I80, IDP 01-04, ITK, ITKA,
Монтажна система, серія "Z"	Z, ZK, Z8
Метизы, елементи креллений	TM6, TM8, TUS (M6-M12), TT (01-04), TK(01-06), UTG, ZTG, PAM 1-3, SZP 1-6, NYS-NS, NTS, ZINC 400
Монтажні вироби	PKT, PKTD (1-3), OMP, SD, LD, NPU, NPI, FIT, TPC, TPP, TPS
Коробки відгалужувальні	UEA10106-UEA30306

Керівник органу
з оцінки відповідності

Наталія КАРПЮК

Director of the conformity assessment body



(підпис, ініціали, прізвище) (signature, initials, family name)

КРМН/Stamp